



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0271.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Kanały i kształtki wentylacyjne, osprzęt: cokoły dachowe; skrzynki rozprężne; tłumiki okrągłe: RS(D/DI/DIX/DIY/K/KI/KIX/KIY/mKIX/mKIY/mRKIX/mRKIY),FSR; tłumiki prostokątne: KSD (I/IX/IY) z wkładami kulisowymi A/AL/C/K/KL/R63/R125 (I/IX/IY)**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oświatowych, usługowych) oraz w zakładach przemysłowych m.in. branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Atest dotyczy wyrobów izolowanych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Berliner Luft. Technik Sp. z o.o.
78-200 Białogard
ul. Chocimska 13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Berliner Luft. Technik Sp. z o.o.
78-200 Białogard
ul. Chocimska 13

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.08.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.08.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 sierpnia 2024

The date of issue of the certificate: 30th August 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB