



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0379.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Kanały/kształtki went. prost./okrągłe nieizol.;podstawy dach.A/I,II;B/I,II;cokoły dach.;czerpnie A/B/C/CS/CSO;wyrzutnie A/B/C/D/E/WS/WSO,wywietrzak WDC;kolana KWO-135/-90;króćce KWO-45/KEP/KEO;przepustnice PJP/okrągłe;dekiel osiatkowany;skrzynki rozprężne**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej(m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oświatowo-wychowawczych, handlowych, usługowych)oraz w zakł. przemysł. m.in. branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Berliner Luft. Technik Sp. z o.o.
78-200 Białogard
ul. Chocimska 13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Berliner Luft. Technik Sp. z o.o.
78-200 Białogard
ul. Chocimska 13



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.12.31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.12.31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 grudnia 2025

The date of issue of the certificate: 31st December 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Maciej Szczęch
dr n. med. Maciej Szczęch