



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0380.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Kanały i kształtki wentylacyjne, osprzęt: cokoły dachowe; skrzynki rozprężne; tłumiki okrągłe: RS(D/DI/DIX/DIY/K/KI/KIX/KIY/mKIX/mKIY/mRKIX/mRKIY),FSR; Tłumiki prostokątne: KSD (I/IX/IY) z wkładami kulisowymi A/AL/C/K/KL/R63/R125 (I/IX/IY)**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, wełnę mineralną i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej(m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oświatowo-wychowawczych, handlowych, usługowych)oraz w zakł. przemysł. m.in. branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Atest dotyczy wyrobów izolowanych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji fragmenty materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Berliner Luft. Technik Sp. z o.o.
78-200 Białogard
ul. Chocimska 13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Berliner Luft. Technik Sp. z o.o.
78-200 Białogard
ul. Chocimska 13



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.12.31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.12.31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 grudnia 2025

The date of issue of the certificate: 31st December 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko