



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0543/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Kanały/kształtki went. prost./okrągłe niezol.;podstawy dach. A/I,II;B/I,II;cokoły dach.; czerpnie A/B/C/CS/CSO;wyrzutnie A/B/C/D/E/WS/WSO;kolana KWO-135/-90;króciec KWO-45/KEP/KEO;wywietrzak WDC;przepustnice PJP/okrągłe;dekiel;skrzynki rozprężne**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oświatowo-wychowawczych, handlowych, usługowych) oraz w zakł. przemysłowych m.in. branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Berliner Luft. Technik Sp. z o.o.
78-200 Białogard
ul. Chocimska 13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Berliner Luft. Technik Sp. z o.o.
78-200 Białogard
ul. Chocimska13

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.01.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.01.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 stycznia 2021

The date of issue of the certificate: 11th January 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z y. 
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH